

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 60

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

OBEJŚCIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA OCYNK

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: OBE

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania o wymuszonym pompą obiegu czynnika w budownictwie indywidualnym, jednorodzinym i wielorodzinnym

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 30-858 Kraków, ul. Półtanki 62B, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: SYSTEM 3,4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-M-75002:2016-10

PN-EN 10241:2005

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

INiG, Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów, AB 041

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Gwinty przyłączy	G 1 – G 2	
Klasa ciśnieniowa	≤ 10 bar	
Klasa Temperaturowa	≤ 120°C	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał -(a):

Kraków, dnia 2 styczeń 2024 r.

(miejsce i data wydania)

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(imię, nazwisko i stanowisko)



(podpis)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 60/A

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

OBEJŚCIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYSOKIE OCYNK

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:* **OBE-WYS**

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :* **Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania o wymuszonym obiegu czynnika w budynkach**

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 30-858 Kraków, ul. Półtanki 62B, Polska

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:* -

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:* **SYSTEM 3,4**

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-M-75002:2016-10;

PN-EN 10241:2005

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

INiG, Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów, AB 041

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
<i>Gwinty przyłączy</i>	G 1 – G 2	
<i>Klasa ciśnieniowa</i>	≤ 10 bar	
<i>Klasa temperaturowa</i>	≤ 120°C	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał -(a):

Kraków, dnia 2 stycznia 2024 r.

.....
(miejsce i data wydania)

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(imię, nazwisko i stanowisko)


.....
(podpis)