



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0710.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Łączniki ocynkowane (łuk, obejście, kolano, trójnik, czwórnik, mufa, nypel, redukcja, korek, nakrętka, śrubunek, przedłużka)**

Zawierający / containing: żeliwo ciągliwe białe EN-GJMW-400-5, powłokę cynkową

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wodociągowych, w tym służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

PPHU Diamond Sp. z o.o.
30-858 Kraków
ul. Półnki 62B

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PPHU Diamond Sp. z o.o.
30-858 Kraków
ul. Półnki 62B


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.07.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.07.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 lipca 2024

The date of issue of the certificate: 30th July 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB