



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0807.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Złączki zaciskowe, zawory, obejmy skręcane z polipropylenu (PP) do rur z polietylenu (PE)**

Zawierający / containing: PP, EPDM, POM

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

UNIDELTA S.p.A.

25078

Vestone, Włochy

Via Capparola Sotto 4

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ALFA Kroszel Sp. J.

86-031

Osielsko

Wilcze, ul. Krakowska 20


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.08.13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.08.13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 sierpnia 2024

The date of issue of the certificate: 13th August 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. 
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB