

POŚWIADCZENIE PRODUCENTA nr 1/PP

Nazwa i adres Producenta:

**PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
30-858 Kraków, ul. Półtanki 62B**

Nazwa produktu:

NACZYNIĘ WYRÓWNAWCZE BEZCIŚNIENIOWE

Zastosowanie:

Do instalacji centralnego ogrzewania w systemie otwartym, zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w PN-EN 12828+A1:2014-05, pkt 4.6.3.1

Typ:

ART.22

Wyrób nie jest objęty normą zharmonizowaną ani krajową normą wyrobu. Został zaprojektowany i wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną producenta oraz uznaną praktyką inżynierską.

Odniesienia do norm:

PN-EN 10130:2009 – Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.


PN-EN 12828+A1:2014-05 – Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

Szczególne warunki dotyczące stosowania wyrobu:

**Pojemności: 10,15,20,25,30,35,40,50,60,80 litrów
zakres temperatur roboczych: od -10°C do 99°C
gwinty przyłączy: G 1 B**

Kraków, dnia 19 sierpień 2025 roku

.....
(data i miejsce wystawienia)


PPHU **DIAMOND** Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Administracyjnych
KONKURENT
Sławomir Kasprzyk

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)