

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 19-1

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:* 200, 220, 240, 250, 500, 554, 555, 850

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :* Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 30-858 Kraków, ul. Półtanki 62B, CHRL

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:* -

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:* SYSTEM 3

7. *Krajowa specyfikacja techniczna: Polska Norma wyrobu:*

PN-M-75002:2016-10

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **INSTYTUT ENERGETYKI OTGS, Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury, Radom ul. Wilcza 8 – AKREDYTACJA AB 143**

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar	
Maksymalna temperatura pracy	240: 120°C 200, 220, 250, 500, 554, 555, 850: 110°C	
Końcówka przyłączeniowa	200, 220, 250, 554, 555: G ½ B, 240: R ½, 500: G ¾ B; G ¾ B, 850: G 1 B LH; G 1 B	
Otwieranie i zamykanie	Płynne, bez zahamowań i miejscowych oporów	
Szczelność zewnętrzna	Szczelny, ciśnienie próby 16 ±1 bar	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*


W imieniu producenta podpisał -(a):

Kraków, dnia 9 grudnia 2025 r.

.....
(miejsce i data wydania)

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(imię, nazwisko i stanowisko)

.....

(podpis)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 19

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:* 200, 220, 240, 250, 500, 554, 555, 850

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :* **Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach**

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 30-858 Kraków, ul. Półtanki 62B, CHRL

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:* -

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:* **SYSTEM 3**

7. *Krajowa specyfikacja techniczna: Polska Norma wyrobu:*

PN-M-75002:2016-10

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **INSTYTUT ENERGETYKI OTGS, Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury, Radom ul. Wilcza 8 – AKREDYTACJA AB 143**

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
<i>Maksymalne ciśnienie pracy</i>	10 bar	
<i>Maksymalna temperatura pracy</i>	240: 120°C 200, 220, 250, 500, 554, 555, 850: 110°C	
<i>Końcówka przyłączeniowa</i>	200, 220, 250, 554, 555: G ½ B, 240: R ½, 500: G ¾ B; G ½ B, 850: G 1 B LH; G 1 B	
<i>Otwieranie i zamykanie</i>	Płynne, bez zahamowań i miejscowych oporów	
<i>Szczelność zewnętrzna</i>	Szczelny, ciśnienie próby 16 ±1 bar	
<i>Wytrzymałość hydrauliczna</i>	Nie występują trwałe odkształcenia, pęknięcia lub rozerwanie kurka podczas badania, ciśnienie próby 25±1 bar	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał -(a):

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(imie, nazwisko i stanowisko)

Kraków, dnia 2 stycznia 2024 r.



.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)